



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Elektroinstalāciju pārbaudes daudzdzīvokļu mājās

Ivars Jorņiņš,
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un
energoefektivitātes uzraudzības daļa



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Elektroinstalāciju pārbaudēs daudzdzīvokļu mājās

- ☐ Pēc VUGD sniegtās informācijas - 21,8 % ugunsgrēku saistīti ar elektroprecēm/elektroinstalāciju
- ☐ MK noteikumiem Nr. 238 “*Ugunsdrošības noteikumi*” elektroinstalācijas pārbaude mājsaimniecībā jāveic reizi 10 gados
- ☐ Iedzīvotāji nav informēti par šādas normas esību



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Elektroinstalāciju pārbaudēs daudzdzīvokļu mājās

Elektroinstalācijas pārbaude, būtu jāveic arī citos gadījumos, piemēram,:

- Bieža kopējā tīkla pārslodze;
- Elektrības raustīšanās vai traucēta elektroiekārtu darbība;
- Silst slēdži un rozetes;
- Pēc avārijām/negadījumiem, kas var skart elektroinstalāciju;
-



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Elektroinstalāciju pārbaudēs daudzdzīvokļu mājās

- ☐ Aicinājums informēt Jūsu klientus par elektroinstalācijas pārbaudes nepieciešamību un būtiskumu
- ☐ Iespēja to veikt kolektīvi, tādējādi ietaupot finanšu resursus
- ☐ Papildus jautājumu gadījumā droši var vērsties Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācija (LEVA)
- ☐ Veidosim drošu vidi kopā!



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Paldies par uzmanību!

2026. gada 18. marts,
tiešsaistē